

Legendă/ Legend:

- Tablou electric/ Electric panel
- Stâlp-lampadar, țeavă OL 37, L = 4,00 / Lantern pole OL 37 pipe, L = 4,00 m
- Corp de iluminat echipat cu lampi ă cu vapori de sodiu 2x70W, 230V,50Hz, clasa II, IP65/ Lighting unit equipped with sodium lamp, 2x70W, 230V, 50Hz, class II, IP65
- Corp de iluminat echipat cu l ămpi tubulare fluorescente 2x36W, 230V, 50Hz, clasa II, tip antivandal, montaj ingropat, IP65/ Fluorescent luminaire,2x36W, 230V,50Hz, vandal proof, recessed mounted, class II, IP65
- Cămin de tragere cabluri, 1.20x1.20 m/ Cables manhole, 1.20x1.20 m ;
- Cablu cu conductoare de cupru de tip CYY-F pentru circuite de iluminat, cu izolatie PVC, montat suprateran pe pat de cablu; / Lighting copper conductor cable CYY-F type, PVC insulated, installed above ground on cable tray;
- Subtraversarea CF cu țeav ă PVC-KG, SN8/, h=-2,55m față de NST; / Railway undercrossing with PVC-KG tube, SN8, h=-2,55;
- Traversare țeav ă PVC-KG, SN8/, h=0,80m față de cota finită a peronului; / Railway platform crossing with PVC-KG tube, SN8, h=-0.80 from the railway platform's final level;
- Traversare țeav ă PVC-KG, SN8/, h=-0,80m față de cota finită peron, din stîlp în stîlp (de iluminat); / Railway platform crossing, from one lantern pole to another, with PVC-KG tube, SN8, h=-0,80;
- Pat de cablu 100x52 mm, montat suspendat la h=0.10 m față de grinda transversală a pasarelei; / 100x52 mm cable tray, suspended mounted with a distance of 0 .10 m from the footbridge's cross beam;
- Platbandă OL-Zn 40x4 mm, montat la h=-0,80 m față de cota finită a peronului */ OL-Zn platband 40x4 mm, mounted at a depth of 0.80 m from the railway platform's final level *;
- Piesă de separație confecționată din OL-Zn, montată la o înălțime de h=0,80 m față de cota finită a terenului (peronului) :/ Separation piece, OL-Zn manufacturing, mounted at a height of h=0.80 m from the ground's (platform's) final level;
- Electrod vertical confecționat din OL-Zn, având lungimea de l=2.5 m si diametrul de d=0.06 m, montat la o adîncime de h=-0.80 m față de cota finită a terenului;/ Vertical electrode, OL-Zn manufacturing, with a length of l=2.5 m and a diameter of d=0.06 m, mounted at a depth of h=-0.80 m from the ground's final level;

NOTA 1/ NOTE 1

Pentru amplasarea şi poziţionarea tuturor elementelor aferente peroanelor, prezenta plan şă se va citi impreuna cu planurile peroanelor de la arhitectură, instalaţii electrice, linii de contact, instalaţii sanitare şi rezistenţă (copertină)./
For the location and positioning of all the elements related to platforms, the present drawing will be read together with the platforms plans from specialties:architecture,electric installations,contact line,sanitary installations and resistance(canopy).

*** Legarea la şină se va realiza conform planurilor "protecţia din cale şi vecinatate a obiectelor - linie cu tracţiune electrică 25 kV" / Linking to rail will be done according to plan "track and neighborhood protection - 25kV electric traction"**

- Priza de pamânt se va completa cu electrozi verticali p ână se va obţine Rd<4 Ohm/
The earth ground, will be filled with vertical electrodes until Rd<4 Ohm
- Lucrările de execuţie a subtraversărilor precum şi a reţelelor de cabluri subterane de re ţele, terasamente, consolid ări, amenajare peroane şi platforme, care se desf ăşoară prevazute in prezenta parte de proiect, se vor coordona cu executarea celorlalte lucr ări/
-The execution works for the undercrossing, as well as those for the underground works for the other networks, earthworks, reinforcements, and platform arrangements cable networks in this section of the project, must be corelated with the execution carried out simultaneously.
- Distanţele pe orizontală (apropieri) si pe verticală (intersecţii) dintre traseele cablurilor si alte re ţele, constructii sau obiecte, trebuie să fie conform prevederilor normativului in vigoare/
-The horizontal (proximity) and vertical (intersection) distance between the routes of the cables and other networks, constructions or objects must comply with the prevsions of the up to date normative.
-Orice greşeală sau neconcordanţă găsită, executantul are obligaţia de a atrage atenţia proiectantului, altfel executantul va fi raspunzător pentru acestea./
The contractor has to draw the attention of the designer with regard to any error or incongruity encountered, otherwise the contractor will be responsible for it.

BIROUL ROMÂN DE TRADUCERI JURATE
AUTORIZAȚIA NR. 17747

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerința Requirement	Semnătura Signature	Referat / Expertiză Report / Expertise

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

CFR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY			Data Date	Semnătura Signature
Aprobat Approved	Şef de echipă Team leader	C. Teodorescu	01/2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	D.A. Stănescu	01.2013	
Subcontractant / Subcontractor MOTOP				
Aprobat Approved	Adjunct Şef de echip ă Deputy Team leader	A.M. Balcu	01.2013	
Proiectat Designed	Inginer Engineer	M. Ciocîrlan	01.2013	

"Reabilitarea liniei c.f. Frontier à - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circula ţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"
Tronsonul 2-A: km 614 - Cap Y Bârzava
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 2-A: km 614 - End Y Bârzava

Project 9i 35211.1

Faza / Phase: PTh+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:
P.O. Păuliș - Instalații electrice. Plan de situație
Păuliș stopping point - Electrical Installations. Layout plan

Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No
-	1/05.2013	PT.2A.03.03.IE.01.001	01/03