

Acest plan anulează și înlocuiește planul nr. PT.02.04.06.IE.05.004 elaborat la data 01.2013.

This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.04.06.IE.05.004 prepared on 01.2013.

Verificator / Expert  
Checker / Expert

Ceșină / Requirement  
Requirement

Semnătura  
Signature

Referat / Expertiză  
Report / Expertise

856/24.06.13

**European Investment Bank**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

CFR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA



PROIECTANT / DESIGNER:

**PÖYRY**

Approbat / Approved	Sef de echipă / Team leader	Data / Date	Semnătura / Signature
Verificat / Checked	C. Teodorescu	01.2013	<i>[Signature]</i>
	D. A. Stănescu	01.2013	<i>[Signature]</i>

Subcontractant / Subcontractor	Adjunct Șef de echipă / Deputy Team leader	Data / Date	Semnătura / Signature
	A.M. Baicu	01.2013	<i>[Signature]</i>
	M. Ciocirlian	01.2013	<i>[Signature]</i>

"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"

Tronsoanel 2-A: km 614 - Cap Y Bărzava

"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"

Section 2-A: km 614 - End Y Bărzava

Proiect 91  
35311.1

Faza / Phase:  
PTh-CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:	Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No
Prize plan parter - Clădire Călători Radna Radna Passenger Building - Socket plan for ground floor	1:50	1/05.2013	PT.2A.03.06.IE.05.004	04/23

Legendă / Legend:

- Tablouri electrice;
- Doze electrice;
- Electric jukebox;
- Priză simplă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențială, montat îngropat sau aparent, tensiune nominală Un=230V.c.a., f=50 Hz.
- Simple socket, including protective contact and differential protection 16A, recessed or wall mounted, rated voltage Un=230V.c.a., f=50Hz.
- Priză dublă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențială, montat îngropat sau aparent, tensiune nominală Un=230V.c.a., f=50 Hz.
- Double socket, including protective contact and differential protection 16A, recessed or wall mounted, rated voltage Un=230V.c.a., f=50Hz.
- Alimentație aparat de uscat m.âini, montat aparent, tensiune nominală Un=230V.c.a., f=50 Hz.
- Hand dryer supply, wall mounted, rated voltage Un=230V.c.a., f=50Hz.
- Traseu pat de cablu;
- Cable shaft route;
- Traseu circuit prize de tip CYY-F 3x2.5 mmp.
- CYY-F 3x2.5 mmp socket circuit route;
- Traseu alimentare tablouri electrice, doze electrice;
- Electric panels and electric jukeboxes supply route;

