



Profil longitudinal 3 Longitudinal profile no. 3



DENUMIRE CAMIN NUMBER OF CHAMBER	P ₂₄	P ₂₃	P ₂₂	P ₂₁	P ₂₀	P ₁₉	P ₁₈	P ₁₇	P ₁₆	P ₁₅	P ₁₄	P ₁₃	230N
COTA TEREN MENTINUT APPLIANCE GROUND QUOTA	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	128.85
COTA CAPAC CAMIN CHAMBER COVER QUOTA	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	130.44	128.85
COTA RADIER CAMIN (bub) CHAMBER FOUNDATION QUOTA (bub)	129.99	129.88	129.72	129.59	129.45	129.32	129.18	129.05	128.91	128.78	128.50	128.02	127.75
ADNOME CAMIN DEPTH OF THE CHAMBER	0.45	0.56	0.82	0.85	0.99	1.12	1.26	1.39	1.53	1.66	1.94	2.42	1.10
DISTANTA INTRE CAMINE ON THE CENTER CHAMBER DISTANCE	27m	27m	27m	27m	27m	27m	27m	27m	27m	27m	56 m	24 m	13 m
DISTANTE CUMULATE LENGTH ADDED	0	27	54	81	108	135	162	189	216	243	299	324	37
PANTA TUB CANALIZARE SEWAGE SLOAPE	5 ‰												
DIAMETRU + MATERIAL TUB CANAL DIAMETER TUBE MATERIAL	Tub PEGO, tip SN4, Ø 200 mm / COPE tube, SN4 type, Ø 200 mm												

Profil longitudinal 4 Longitudinal profile no. 4



DENUMIRE CAMIN NUMBER OF CHAMBER	P ₁₂	P ₁₁	P ₁₀	230N
COTA TEREN MENTINUT APPLIANCE GROUND QUOTA	130.44	130.44	130.44	128.85
COTA CAPAC CAMIN CHAMBER COVER QUOTA	130.44	130.44	130.44	128.85
COTA RADIER CAMIN (bub) CHAMBER FOUNDATION QUOTA (bub)	128.94	130.44	128.82	127.95
ADNOME CAMIN DEPTH OF THE CHAMBER	1.50	2.42	1.10	1.10
DISTANTA INTRE CAMINE ON THE CENTER CHAMBER DISTANCE	24 m	13 m	13 m	13 m
DISTANTE CUMULATE LENGTH ADDED	0	24	37	37
PANTA TUB CANALIZARE SEWAGE SLOAPE	5 ‰			
DIAMETRU + MATERIAL TUB CANAL DIAMETER TUBE MATERIAL	Tub PEGO, tip SN4, Ø 200 mm / COPE tube, SN4 type, Ø 200 mm			

EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTAJ A RETELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE SE VA FACE CU RESPECTAREA PRESCRIPTIILOR DIN CAIETELE DE SARCINI SPECIFICE ACESTOR TIPURI DE LUCRARI.

THE EXECUTION OF THE FIXING WORKS FOR WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK WILL BE CARRIED OUT ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS THAT ARE INTENDED FOR THIS TYPES OF WORKS.

- * Categoria de calitate minima corespunzator nivelului de performanta este Is - in conformitate cu prevederile H.G. 925 - 1995.
- * Categoria de importanta a lucrarilor hidrotehnice este "C" (normala) - in conformitate cu prevederile STAS 2473 - 1983.
- * Minimum quality requirement adequate performance level are Is - in correspondance with G.R. 925 - 1995.
- * Importance class for hydrotechnical works is "C" (normal) - in correspondance with STAS 2473 - 1983 forecast.

NOTA / NOTE:
 * Prezentiul plan se va consulta impreuna cu planurile: PT.2A.03.06.IS.14.001 și PT.2A.03.06.IS.14.002.
 * Legendă se va citi în planul: PT.2A.03.06.IS.14.001.
 * The present design will be consult with the following drawings: PT.2A.03.06.IS.14.001 and PT.2A.03.06.IS.14.002.
 * The carrouche will be consult in the drawing no: PT.2A.03.06.IS.14.001.



Verificator / Expert Checker / Expert	Cerinta Requirement	Semnatura Signature	Referat / Expertiza Report / Expertise
BENEFICIAR / BENEFICIARY: COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA			

PROIECTANT / DESIGNER:				Semnatura Signature	
Aprobat Approved	Seif de echipa Team leader	C. Teodorescu		Data Date	
Verificat Checked	Expert Cheile Key Expert			01.2013	
Subcontractant / Subcontractor					
Aprobat Approved	Adjunct Seif de echipa Deputy Team leader	A.M. Baicu		01.2013	
Proiectat Designed	Inginer Engineer	Fl. Duță		01.2013	
"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curțici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"					
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curțici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for high speed trains with maximum speed of 160 km/h"					
Section 2 - A: Km 614+ - Eln Y Bărzava					
Faza / Phase: PTH+CS / TD+TS					
Denumire desen / Drawing name: Stati CFR RADNA. Rețea externă de canalizare pluvială. Profile longitudinale prin canalizare 3 - 4. RADNA Railway Station. Rainwater sewerage network. Longitudinal profiles no. 3 - 4.					
Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code		Nr / No	
Oriz - 1: 500; Vert. - 1: 50		PT.2A.03.06.IS.14.003		01/01	