


LEGENDĂ



- Agregat de răcire adiabatică. Qa =30000mch, P=3000W, U=400V/50Hz, dimensiuni (L x l x H - 1350mm x 1350mm x 1200mm), secțiune introducerea aer S=900x600mm

- Aer evacuat în suprapresiune bai, grupuri sanitare;

- Coloana ventilare bai și grupuri sanitare;

Acest plan anulează și înlocuiește planul nr. PT.02.04.14.IT.07.007 elaborat la data 01. 2013.

This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.04.14.IT.07.007 prepared on 01. 2013.



Verificator / Expert Checker / Expert	European Investment Bank	Beneficiar / Beneficiary: COMPANIA NAȚIONALĂ DE CAI FERATE "CFR" SA	Referat / Expertiza Report / Expertise	European Union Flag
Caștigat / Requirement	MINISTERUL TRANSPORTURILOR		Semnatura Signature	
PROIECTANT / DESIGNER:	PÖYRY		Data Date	
Aprobat / Approved	Sef de echipa / Team leader	C. Teodorescu	01.2013	
Verificat / Checked	Expert Cheile / Key Expert	B. Goessler	01.2013	
Subcontractant / Subcontractor	YIOTOP			
Aprobat / Approved	Adjunct Sef de echipa / Deputy Team leader	A.M. Baicu	01.2013	
Proiectat / Designed	Inginer / Engineer	M.V. Iile	01.2013	
<p>Proiect 91 35311.1 Faza / Phase: PTH+CSI/TD+TS</p>				
<p>Denumire desen / Drawing Title: Instalații de Ventilare și Climatizare - Clădire mentenanță Savârșin / Ventilation and air conditioning installation - Savârșin Maintenance building Plan Terasă - Terrace Plan</p>				
Scara / Scale	1:100	Revizia / Revision	1/ 05.2013	Cod desen / Drawing Code PT.2B.04.14.IT.07.007
				Nr. / No 07

**PLAN INVELITOARE
CANOPY PLAN**