






















Legendă:

-  Corp de iluminat cu tuburi fluorescente 1x26W, echipat cu balast electronic, montat aparent pe stâlp, dimensiune 95 x 440 x 130mm, IP 44.
-  Corp de iluminat cu tuburi fluorescente 2x26W, echipat cu balast electronic, montat incasat în plafon fals, dimensiune 1250 x 170mm, IP 44, cu dispersor din PMMA opac.
-  Corp de iluminat echipat cu 4 lampi fluorescente de 26W, montat îngropat în parapet, dimensiuni 200 x 200mm, IP65.
-  Luminobloc de exit 1x8 W, acumulator Ni-Cd, grad de protecție IP 42, echipat cu led pentru semnalizare încălzire.
-  Corp de iluminat cu tuburi fluorescente 4x18W, echipat cu balast electronic, montat aparent, dimensiune 700x700mm, IP 40, cu dispersor.
-  Traseu circuit iluminat de tip CYV-F 3x1,5 nmp.
-  Traseu pat de cablu.
-  Corp de iluminat echipat cu 1 lampă fluorescentă de 26W, montat aparent pe perete, IP65, echipat cu braț orientabil.
-  Doze electrice.
-  Întrerupător bipolar cu LED marcaj, 10A, 250Vc.a.
-  Comutator bipolar cu LED marcaj, 10A, 250Vc.a.
-  Întrerupător cap scără cu LED marcaj, 10A, 250Vc.a.
-  Întrerupător cuze cu LED marcaj, 10A, 250Vc.a.
-  Întrerupător bipolar etanș, cu LED marcaj, 10A, 250Vc.a.
-  Comutator bipolar etanș, cu LED marcaj, 10A, 250Vc.a.
-  Întrerupător cap scără etanș, cu LED marcaj, 10A, 250Vc.a.

Acest plan anulează și înlocuiește planul nr. PT.03.03.26.IE.05.007 elaborat la data 01.2013.  
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.03.03.26.IE.05.007 prepared on 01.2013.

	Verificator / Expert Checker / Expert	 ROMANIA VEREȘTE NR. 1716/2013 15.06.2013	Centra Requirement	Sesubiș Signature	
	MINISTERUL TRANSPORTURILOR	BENEFICIAR / BENEFICIARY :		COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA	
PROIECTANT / DESIGNER:					
Aprobat / Approved		Șef de echipă / Team leader		Data / Date	
Verificat / Checked		Expert Cheie / Key Expert		01.2013	
Subcontractant / Subcontractor		C. Teodorescu		01.2013	
Aprobat / Approved		Adjunct Șef de echipă / Deputy Team leader		Semnătura / Signature	
Proiectat / Designed		M. Ciocifan		01.2013	
					
"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Gurăci - Simeria, parte componentă a coridoarelor IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" Tronsoanel 3: Gurasada - Simeria Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h Secțiunea 3: Gurasada - Simeria					
Denumire desen / Drawing name: Iluminat plan eteaj 3 - Stația Deva Deve Station - Lighting plan for third floor					
Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No		
1:50	1/05.2013	PT.03.03.26.IE.05.007	07/38		

