



- Legenda:**
- Prida datata, cu contact de protecție ISA și protecție diferențială, montat îngrapșat sau aparent, tensiune nominală U_n=230V/c.a., I_n=63 Hz.
 - Prida simplă, cu contact de protecție ISA și protecție diferențială, montat îngrapșat sau aparent, tensiune nominală U_n=230V/c.a., I_n=63 Hz.
 - Prida simplă, cu contact de protecție ISA și protecție diferențială, montat îngrapșat sau aparent, tensiune nominală U_n=230V/c.a., I_n=63 Hz.
 - Prida simplă, cu contact de protecție ISA și protecție diferențială, montat îngrapșat în plafon, tensiune nominală U_n=230V/c.a., I_n=63 Hz.
 - Alimentare apant de uscat în alt, montat aparent, tensiune nominală U_n=230V/c.a., I_n=63 Hz.
 - Traseu circuit prize de tip C17-F 3x2,5 mm².
 - Traseu alimentare laborator electrica doze electrice.
 - Traseu pat de cablu.
 - Tablou electric.
 - Doze electrice.
 - Doze electrice.
 - Racord electric înțezat.

Doze electrice pentru circuitul de siguranță a.

Acest plan anulează și înlocuiește planul nr. PT.03.03.26.IE.05.002
 elaborat la data 01.2013.
 This layout plan cancelled and replaced layout plan no. PT.03.03.26.IE.05.002
 prepared on 01.2013.

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerșia Requirement	8/5/24.06.2013 Revizor / Experto Report / Expertise		MINISTERUL TRANSPORTURILOR		Summătura Signature
APROBAT	Beneficiar / Beneficiary:					
Șef de echipă Team leader	COMPANIA NAȚIONALĂ DE CALEFERATE CFR SA					
Verificat Key Expert						
Subcontractant / Subcontractor						
APROBAT						
Adjunct Șef de echipă Deputy Team leader						
Proiectat Engineer						
Designat Engineer						
"Reabilitarea liniei c.f. Fronter a. Curtea - Simeria, parte componentă a coridorului 35311.1 Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" "Rehabilitation of the Railway Line Fronter - Curtea - Simeria, component part of the IV Pan - European Corridor for high speed rail with a maximum speed of 160 km/h" Section 3. Curtea - Simeria						
Denumire desen / Drawing name: Prize plan patier - Stația Deva Deva Station-Sockets plan for ground floor						
Scara / Scale	Reviziu / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No			
1:50	1/05/2013	PT.03.03.26.IE.05.002	02/98			