


**LEGENDĂ**

- Agregat de răcire adiabatică,  $Q_m=30000\text{m}^3/\text{h}$ ,  $P=3000\text{W}$ ,  $U=400\text{V}/50\text{Hz}$ , dimensiuni (L x l x H - 1350mm x 1350mm x 1200mm), secțiune introducere aer S=900x800mm



- Aer evacuat în suprapresiune bai, grupuri sanitare;



- Coloana ventilare bai și grupuri sanitare;



Acest plan anulează și înlocuiește planul nr. PT.03.03.26.IT.07.007 elaborat la data 01.2013.

This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.03.03.26.IT.07.007 prepared on 01.2013.



Verificator / Expert Checker / Expert	Comisia Requirement	Semnatura Signature	Referat / Expunță Report / Exposé
		MINISTERUL TRANSPORTURILOR	
BENEFICIAR / BENEFICIARY:		COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂLĂTORIE "CFR" SA	
PROIECTANT / DESIGNER:			
Aprobat Approved	Sef de echipa Team leader	C. Teodorescu	Data Date
Verificat Checked	Expert Cheile Key Expert	B. Goessler	01.2013
Subcontractant / Subcontractor			
Aprobat Approved	Adjunct Sef de echipa Deputy Team leader	A.M. Baicu	01.2013
Proiectat Designed	Inginer Engineer	M.V. Ilic	01.2013
"Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Simeria, parte componentă a Cordonului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" Tronsonul 3: Gurasada - Simeria			
"Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Simeria, parte componentă a Cordonului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" Tronsonul 3: Gurasada - Simeria			
Denumire desen / Drawing Title: Instalații de Ventilare și Clădire menținută Deva / Ventilation and air conditioning installation - Deva Maintenance building Plan Terasă - Terrace Plan			
Scara / Scale 1:100	Revizia / Revision 1/05.2013	Cod desen / Drawing Code PT.03.03.26.IT.07.007	Nr. / No 07

**PLAN INVELITOARE  
CANOPY PLAN**