



LEGENDA / LEGEND:

- 95/15 mm² ACSR
- I ID Contact line pole
- ▷ Anchor for contact line pole
- I ID Contact line poles simple or double connected to ACSR
- Impedance bonds
- Stălp de linie de contact
- Stălp pentru stălp de linie de contact
- Contact line poles simple or double connected to ACSR
- Bobine de joantă
- Stălp de linie de contact conectat la mediană bobinei de joantă
- Izolator
- Ancoră supraînălțată pentru conductorul colector
- Bobină de protecție suplimentară
- Interstițiu de scanteiere
- Priza de pământ a instalației de iluminat
- Limitator de tensiune

Conductor colector din oțel-aluminiu 95/15 mm²

Distanța între stâlpi 212-278=198,5 m
 Distance between poles 212-278=198,5 m
 Deschiderea echivalentă = 45,98 m
 Average span = 45,98 m

Distanța între stâlpi 211-278=121,4 m
 Distance between poles 211-278=121,4 m
 Deschiderea echivalentă = 46,12 m
 Average span = 46,12 m

PROIECTANT / DESIGNER: POYRY

Semnatura / Signature: [Signature]

Data / Date: 01.2013

Verificat / Checked: D. Stanescu

Verificat / Checked: C. Teodorescu

Subcontractant / Subcontractor: VIOTOP

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY: COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA

Verificator / Expert Checker / Expert:

Semnatura / Signature:

Referat / Experița Report / Experița:

Denumire desen / Drawing name: MINTIA - Protecția instalațiilor din cale și vecinătate / Protection of track and proximity installations

Scara / Scale: -

Revizia / Revision: 1/16.05.2013

Cod desen / Drawing Code: PT.03.05.24.PR.003

Nr / No: 03/04

Notă:
 Antreprenorul va verifica circuitul de retur al curentului de tracțiune și va asigura, acolo unde este necesar, continuitățile respective

Phase: Faza 3 - Gurasada - Simeria